

조문별 제·개정 이유서

◇ 하수관로공사 표준시방서 일부개정

◇ 제·개정 이유

- 하수저류시설 설치공사 및 점검 시 사고 발생 등을 예방하기 위한 하수관로공사 표준시방서 개선

◇ 주요내용

가. 지하 하수저류시설 관리자 안전관리 강화(KCS 61 60 00 하수도 강유우출 오염부하 저감시설 공사)

- 일반지하식 및 지하터널식 하수저류시설 내부에서 작업자가 작업할 경우에는 비상상황 확인을 위한 무선통신장비 또는 무전기를 시공자와 작업자 모두 휴대해야 하고, 시공자와 작업자간 비상상황을 즉각 인지할 수 있는 경보 장치를 설치·운영하는 등 비상상황 전파시스템을 갖추도록 기준 개선